



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

TEL. 65 54 92 327, FAX 65 54 92 341, umig@szlichtyngowa.pl

Szlichtyngowa, dnia 18.07.2022 r.


ZB.0003.3.1.22.MBar

Pan
Waldemar Rodak
Radny Rady Miejskiej Szlichtyngowa

dotyczy: interpelacji w sprawie wystających studzienek na ul. Wolności w Szlichtyngowej

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację oraz w nawiązaniu do pisma znak ZB.0003.3.2022.KBud informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej wykonał przegląd studzienek na ulicy Wolności w Szlichtyngowej. W wyniku przeglądu stwierdzono, że 9 z 10 studzienek należy obniżyć. W dniu 6 lipca zostały obniżone 3 studzienki – przy posesjach nr 8, 12 i 18. Kolejne 6 studzienek zostanie obniżone w terminie do końca września.

Z poważaniem


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Jolanta Wielgus

Załączniki:

1. kserokopia pisma ZGKiM z dnia 11.07.2022 r.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

sporządziła: Magdalena Bartoszewicz – inspektor ds. zarządzania drogami,
e – mail: magdalena.bartoszewicz@szlichtyngowa.pl; tel: 65 549 23 57

p. Bontkowski 12.07.2022

6973



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Szlichtyngowej**

ul. Rynek 10, 67-407 Szlichtyngowa

tel. 65 5492 345 e-mail: zgkim@szlichtyngowa.pl

Urząd
Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Wpłynęło dnia 12.07.2022
6953
Podpis

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
67-407 Szlichtyngowa, Rynek nr 10
tel. 65-549-23-45
NIP 6971011601, REG. 410006034

Szlichtyngowa, 11.07.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Pani Jolanta Wielgus

*Przebiegła
11.07.22
Domen*

Dotyczy: interpelacji Radnego W. Rodak w sprawie wystających studzienek na ulicy ul Wolności.

Dyrektor ZGKiM w Szlichtyngowej informuje, że w dniach 4-5 lipca 2022 pracownicy ZGKiM dokonali przeglądu studzienek na ulicy Wolności w Szlichtyngowej.

Są to studnie wodomierzowe które na skutek podsiągu wód podskórnych (tzw. Kurzawy) zostały podniesione w stopniu niewielkim w stosunku do pierwotnego obsadzenia. Po przeglądzie stwierdzono, że 9 z 10 studzienek należy obniżyć.

W dniu 6 lipca 2022 r. zostały obniżone 3 studzienki przy posesjach nr 8,12, 18.

Kolejne 6 studzienek zostanie obniżonych w terminie do końca września 2022 r. ze względu na trwające urlopy pracowników.

DYREKTOR
Justyna Urbaniak