piwnica
nie objęte opracowaniem

I.03
+ 20 °C
pom. konserwatora

I.02
+ 20 °C
szatnia

I.04
+ 20 °C
sala lekcyjna

I.02
+ 20 °C
klatka schodowa

I.05
+ 20 °C
szatnia

1

2

22KV600/1400

22KV600/1000

22KV600/1000

22KV600/1000

22KV600/1200

11KV600/600

∅ 15X1,2

∅ 15X1,2

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

h=80 cm

h=80 cm

h=80 cm

ZAWORY SPUSTOWE

RURA PREIZOLOWANA PODWÓJNA
HD 2 X 50/165 / 2 X 50X4,6
PEXa/PUR/HDPE PROD. HETPEX
MONTAŻ NA GŁ. - 1,20 m
C.D. WG RYS PZT - 1 - OBIEG - III

360

**LEGENDA:**

- rurociągi c.o. - zasilanie
- rurociągi c.o. - powrót

**UWAGA:**

Rurociągi c.o. - zasilanie i powrót wykonać z rur stalowych ze stali węglowej zaciskanej mechnicznie prod. SAHNA

| Jednostka projektowa: | Projektant: |
|---|---|
| **USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK**<br>ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa<br>tel. 663 490 639, 663 490 629<br>NIP: 925 178 45 06, REGON: 080414498<br>e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl | mgr inż. Paweł Sąsiadek<br>upr. nr LBS/0021/PWOS/10<br>w spec. instalacji i sieci sanitarnych<br>**Asystent:**<br>mgr Dominik Sąsiadek |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa rys: | Rzut piwnic - bud. nr 1 - instalacja centralnego ogrzewania | | | | |
| Obiekt: | Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach<br>Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym | | | | |
| Adres: | Kowalewo nr 62a, dz. nr ew. 26/1, jedn. ew. 081202_5 Szlichtyngowa-ob. wiejski, obręb 0005 Kowalewo | | | | |
| Inwestor: | Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach<br>Kowalewo 62a, 67-407 Szlichtyngowa | | | | |
| Data: | 07/2018 | Skala: | 1:50 | Nr rys: | **BS-2** |