

bud. tzw. "holenderka"

RURA PREIZOLOWANA PODWÓJNA  
HD 2 X 50/165 / 2 X 50X4,6  
PEXa/PUR/HDPE PROD. HETPEX  
MONTAŻ NA GŁ. - 1,20 m  
C.D. WG RYS PZT - 1  
OBIEG - I

studzinka murowana zagłębiona  
wym. 80 x 80 cm gł. 1,40 od posadzki  
zaizolować wewnątrz i zamknąć blachą

włączyć w istn. instalację c.o.  
w budynku holenderki

istn. instalacja c.o.  
w budynku tzw. holenderki

+ 20°C  
sala lekcyjna

istn. instalacja c.o.  
w budynku tzw. holenderki

pom. techniczne

+ 20°C  
WC personelu

+ 20°C  
WC dziewcząt

istn. grzejnik żeliwy 80 cm

+ 20°C  
WC chłopców

+ 20°C  
sala lekcyjna

+ 20°C  
holl

**LEGENDA:**

— - rurociągi c.o. - zasilanie

- - - - - rurociągi c.o. - powrót

**UWAGA:**

Rurociągi c.o. - zasilanie i powrót wykonać z rur stalowych ze stali węglowej zaciskanej mechanicznie prod. SAHNA

Jednostka projektowa:		Projektant:	
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639, 663 490 629 NIP: 925 178 45 06, REGON: 080414498 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl		mgr inż. Paweł Sasiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych	
		Asystent:	
		mgr Dominik Sasiadek	
		Sprawdzający:	
Nazwa rys:	Rzut parteru - bud. "holenderka" - instalacja centralnego ogrzewania		
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym		
Adres:	Kowalewo nr 62a, dz. nr ew. 26/1, jedn. ew. 081202_5 Szlichtyngowa-ob. wiejski, obręb 0005 Kowalewo		
Inwestor:	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach Kowalewo 62a, 67-407 Szlichtyngowa		
Data:	07/2018	Skala:	1:50
		Nr rys:	BS-6