RURA PREIZOLOWANA PODWÓJNA
HD 2 X 40/125 / 2 X 40X3,7
PEXa/PUR/HDPE PROD. HETPEX
PROWADZIĆ NA GŁĘBOKOŚCI - 1,20 OD TREENU
C.D. WG RYS PZT - 1
OBIEG C.O. II

RUROCIĄGI DODATKOWO OCIEPLIĆ WEŁNA MINERTALNA GR. 5 CM

bud. 3 - piwnica

200

istn. pion kanalizacji sanitarnej

∅ 28X1,5

∅ 28X1,5

1

2

zawory spustowe

studzienka odwadniająca murowana
wym: 80x08 cm, zagłębiona 80,0 cm
przykryta włazem stalowym

- 0,90

∅15X1,2

część
niepodpiwniczona

III.0.2
+ 12 °C
piwnica

3

III.0.1
+ 12 °C
piwnica

III.0.3
+ 12 °C
piwnica

LEGENDA:

- rurociągi c.o. - zasilanie
- rurociągi c.o. - powrót

UWAGA:

Rurociągi c.o. - zasilanie i powrót wykonać z rur stalowych ze stali węglowej zaciskanej mechnicznie prod. SAHNA

Jednostka projektowa:	**Projektant:**
USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa tel. 663 490 639, 663 490 629 NIP: 925 178 45 06, REGON: 080414498 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl	mgr inż. Paweł Sąsiadek upr. nr LBS/0021/PWOS/10 w spec. instalacji i sieci sanitarnych **Asystent:** mgr Dominik Sąsiadek

Nazwa rys:	Rzut piwnicy - bud. nr 3 - instalacja centralnego ogrzewania				
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym				
Adres:	Kowalewo nr 62a, dz. nr ew. 26/1, jedn. ew. 081202_5 Szlichtyngowa-ob. wiejski, obręb 0005 Kowalewo				
Inwestor:	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach Kowalewo 62a, 67-407 Szlichtyngowa				
Data:	07/2018	Skala:	1:50	Nr rys:	**BS-7**